

Luft/Wasser Wärmepumpen Innenaufstellung


Schallpegel zu FLWi 1-6 bis 1-28

Wassererwärmer | Speicher | Wärmepumpen | Solaranlagen | Heizband-Systeme



Wärmepumpe	Schallpegel im Abstand von 2m db(A)	Schallpegel im Abstand von 4m db(A)
FLWi 1-6	40	34
FLWi 1-8	40	34
FLWi 1-10	50	44
FLWi 1-12	50	44
FLWi 1-17	55	49
FLWi 1-21	55	49
FLWi 1-28	60	54

Wärmepumpe	Schallpegel im Abstand von 4m db(A)	Schallpegel im Abstand von 2m db(A)
FLWi 1-6	36	42
FLWi 1-8	36	42
FLWi 1-10	46	52
FLWi 1-12	46	52
FLWi 1-17	51	57
FLWi 1-21	51	57
FLWi 1-28	56	62



Bemerkung:
Ohne Schächte sind die Werte um 7.0dB(A) höher

friap@friap.ch www.friap.ch

FRIAP AG
Ey 9
3063 Ittigen
Tel. 031 917 51 11
Fax 031 917 51 10

FRIAP AG
Bleichweg 5
5605 Dottikon
Tel. 056 616 77 00
Fax 056 616 77 19

FRIAP AG
n-energietechnik
Felsenastrasse 31
7001 Chur
Tel. 081 252 81 20
Fax 081 252 81 21

FRIAP SA
Ch. des Biollettes 13
1680 Romont FR
Tel. 026 652 90 50
Fax 026 652 90 59